



Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: 07.06.2018r.

Wysokie Mazowieckie dn.07.06.2018r.

Wg. rozdzielnika

Dotyczy : Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę i modernizację Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem – Etap III „ remont i adaptacja pracowni rehabilitacyjnej wraz z utworzeniem dziennego ośrodka rehabilitacji”. **Nr sprawy 8/2018**

Otrzymaliśmy zapytania do w/w postępowania następującej treści :

Zgodnie z Art. 38 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, proszę o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ww. postępowaniu:

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie przedmiarów inwestorskich dotyczących w/w inwestycji w formacie PDF i ath. Ułatwią one Wykonawcom dokonanie prawidłowej wyceny oferty przetargowej.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni przedmiary w formacie PDF i ath.

2. W zamieszczonej do postępowania dokumentacji budowlanej Zamawiający udostępnił projekt technologii medycznej wraz z wykazem sprzętu i wyposażenia. Niemniej jednak z pozostałych załączników do ogłoszenia takich jak SIWZ i wzór umowy nie wynika, aby w zakresie niniejszego Zamówienia Zamawiający oczekiwał również dostawy sprzętów i wyposażenia medycznego. Proszę o jednoznaczne potwierdzenie rodzaju i zakresu ewentualnego wyposażenia, które należy uwzględnić w zakresie niniejszego zamówienia oraz w cenie oferty.

Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych z tzw. białym montażem zawartym w technologii medycznej tj. zlewy, umywalki itp. Przedmiotem zamówienia nie jest dostawa sprzętów i wyposażenia medycznego.

Kierownik Zamawiającego