



Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: 04.07.2018r.

Wysokie Mazowieckie dn.04.07.2018r.

Wg. rozdzielnika

Dotyczy : Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę i modernizację Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem – Etap III „ remont i adaptacja pracowni rehabilitacyjnej wraz z utworzeniem dziennego ośrodka rehabilitacji”. **Nr sprawy 8/2018**

Otrzymaliśmy zapytania do w/w postępowania następującej treści :

1. Proszę o zajęcia stanowiska w kwestii platformy przyschodowej NPS dla osób niepełnosprawnych.

Rysunek „Rzut-Architektura” Rys. A1 wykazuje taką platformę w ciągu komunikacyjnym (0.5.1), natomiast przedmiar nie wykazuje pozycji z powyższym urządzeniem. W opisie technicznym nie wskazano żadnych parametrów platformy.

Czy należy w ofercie uwzględnić dostawę i montaż przedmiotowej platformę dla osób niepełnosprawnych.

Odpowiedź: Tak, uwzględnić w ofercie dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych. Parametry w załączeniu, platforma typu Vimec V64 "standard" lub równoważna.

Kierownik Zamawiającego