



**OZNACZENIA I UWAGI:**

- CO, CT ZASILANIE
  - - - CO, CT POWRÓT
  - c.o., c.t. - rury ze stali węglowej STELL F-ny Kan-Therm. Połączenia zaprasowywane typu Press. Prowadzenie pod stropem.
  - A00.18  
+24°C - oznaczenie pomieszczenia.
  - 601 - oznaczenie pionu centralnego ogrzewania.
  - PS \*-\* - punkt staty
- 
- CNH-20/600/600 - grzejnik stalowy płytowy higieniczny typ 20 podłączenie boczne. wysokość H = 600 mm, długość L = 600 mm Przy grzejniku zamontowany zawór termostat. z nastawą wstępną.
  - CNHC-20/600/600 - grzejnik stalowy płytowy higieniczny ocynkowany typ 20 podłączenie boczne. wysokość H = 600 mm, długość L = 600 mm Przy grzejniku zamontowany zawór termostat. z nastawą wstępną.
  - CN-22K/300/920 - grzejnik stalowy płytowy typ 22 podłączenie boczne. wysokość H = 300 mm, długość L = 920 mm Przy grzejniku zamontowany zawór termostat. z nastawą wstępną.
  - CN-22K/300/920 - grzejnik stalowy płytowy ocynkowany typ 22 podłączenie boczne. wysokość H = 300 mm, długość L = 920 mm Przy grzejniku zamontowany zawór termostat. z nastawą wstępną.
  - CN-22K/500/920 - grzejnik stalowy płytowy ocynkowany typ 22 podłączenie boczne. wysokość H = 500 mm, długość L = 920 mm Przy grzejniku zamontowany zawór termostat. z nastawą wstępną.
  - STAN/700/400 - grzejnik łazienkowy wysokość H = 700 mm, długość L = 400mm Przy grzejniku zamontowany zawór termostat. z nastawą wstępną.
  - - Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną.

A

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA OGÓLNEGO PRZY  
UL. SZPITALNEJ 5 W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM  
WRAZ Z ŁADOWSKIEM DLA ŚMIGŁOWCÓW LPR

SOSAK & SOSAK

b i u r o   a r c h i t e k t o n i c z n e

10-710 Olsztyn, ul. Szachlarska 2  
tel./fax: (09) 52 40 24 01/0952 40 202

<b>BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH</b>			
<b>KUTYNA</b>			
O-2123 Warszawa, ul. Koszykowa 34 m 57 BIURO: O-7355 Warszawa, ul. Zajkowska 38A			
<b>INWESTOR</b>	SZPITAL OGÓLNY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 5	<b>OBIEKT</b>	SZPITAL OGÓLNY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 5
<b>NAZWA PROJEKTU</b>	INSTALACJA C.O.	<b>NAZWA PRSUNKU</b>	RZUT III PIĘTRA
<b>SKALA</b>	1:100	<b>DATA</b>	maj 2016
<b>ZESPÓŁ AUTORSKI</b>			
mgr inż. Eligiusz Kutyna	Nr upraw.:	No 402/93	podpis
inż. Janusz Żurawik		No 179/94	
mgr inż. Michał Janowski			
Jakub Kutyna			
<b>SANITARNA</b>	<b>WYKONAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
brzoza	foza	renżjo	Nr rysunku