



LEGENDA:



- kłapa odcinająca wyposażona w zasilacz BELIMO BKN 230-24MP

FSG - sterownik FSG

Uwaga:

1. Informacja o zamknięciu kłapy odcinającej lub jej awarii - system sterowania BMS powinien automatycznie wyłączyć odpowiednią centralę wentylacyjną, tak aby nie doszło do uszkodzenia instalacji wentylacji.
2. Sterowanie kłapami pożarowymi należy wykonać w koordynacji z instalatorem branży sanitarnej.



ul. Trylińskiego 14  
10-683 Olsztyn  
NIP: 848-177-10-79

+48 503-303-066  
biuro@pradma.pl  
www.pradma.pl

OBIEKT: Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem

TEMAT: Schemat sterowania kłapami odcinającymi

SKALA  
1:100

NR RYS.  
E-51

DATA  
05.2016

PROJEKTANT: mgr inż. Dariusz Naruszewicz  
upr.bud.nr WAM/0068/PW0E/11

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Michał Jakubik  
upr.bud.nr WAM/0081/PW0E/13

OPRACOWAŁ: mgr inż. Przemysław Kulesza

podpis

podpis

podpis