



**LEGENDA:**

**BRANŻA ELEKTRYCZNA:**

- - - linia kablowa SN
- - - linia kablowa nN i oświetleniowa
- - - istn. linia kablowa do demontażu
- - - proj. mufa kablowa SN
- - - proj. rura osłonowa  $\varnothing$  10 mm
- - - proj. rura osłonowa  $\varnothing$  1 m w wykopie osłoniętym
- - - oprawa typu LED 72W (np. Cuddle LED 72W)

**OPRAWY OŚWIETLENIEWE ŁADOWISKA:**

- BIAŁA ŚWIATŁA STREFY PRZYJAZDU
- BIAŁA ŚWIATŁA STREFY PODJEŻDŻA DO ŁADOWNIA
- BIAŁA ŚWIATŁA GŁÓWNEGO KIERUNKU PODJEŻDŻA DO ŁADOWNIA
- OPRAWA TYPU PROJEKTOROWEGO ŁADOWISKA
- WSKAZNIK KĄTA SCHODZENIA NAPIĘCIA
- OŚWIETLENIE PRZESZKODY NA ŚLUPIE ROZPRYSKOWYM

**URZĄDZENIA OBSŁUGUJĄCE ŁADOWISKO:**

- - proj. tampe identyfikacyjna ładowniska
- - proj. światła przeszkodowe
- - proj. kamera ładowniska
- - proj. wskaźnik kierunku wiatru
- - proj. panel sterowania oświetleniem ładowniska

**BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA:**

- - - istn. linia telekomunikacyjna do demontażu
- - - proj. studnia kablowa SK-1
- - - proj. rura osłonowa
- - - proj. rura osłonowa dwudzielna

Przebudowywane linie kablowe:  
 A-A' - linie kablowe SN 2x3xRURUHAKXS 120 mm<sup>2</sup>  
 B-B' - linia kablowa nN YAKXS 4x240 mm<sup>2</sup>  
 C-C' - linia kablowa nN YAKXS 4x240 mm<sup>2</sup> i YAKXS 4x120 mm<sup>2</sup>  
 D-D' - linie kablowe nN 2xYAKXS 4x240 mm<sup>2</sup>  
 E-E' - linia kablowa nN YAKXS 4x240 mm<sup>2</sup>

		ul. Trybalskiego 14 10-663 Olsztyn NIP: 848-177-10-79 www.pradma.pl	+48 503-303-066 biuro@pradma.pl
<b>OBIEKT:</b> Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokim Mazowieckiem			
<b>TEMAT:</b> Projekt zagospodarowania terenu			
<b>SKALA:</b> 1:500	<b>NR RYS:</b> E-01	<b>DATA:</b> 05.2016	
<b>PROJEKTANT:</b> mgr inż. Dariusz Naruszewicz upr.bud.nr WAM/0068/PW/OE/11		podpis	
<b>SPRAWDZIŁ:</b> mgr inż. Michał Jakubik upr.bud.nr WAM/0081/PW/OE/13		podpis	
<b>OPRACOWAŁ:</b> mgr inż. Przemysław Kulesza		podpis	