



Projektowana kable
XzTKMXpw 5x4x0,5
wprowadzić na poziom
niskiego parteru

Projektowany kabel
XzTKMXpw 5x4x0,5
układać w listwach
elektroinstalacyjnych
mocowanych przy suficie

Projektowany kabel
XzTKMXpw 5x4x0,5
zakończyć na istniejącej
główicy kablowej

pradma TWÓJ BIZNES PŁYNIE Z PRADEM
ul. Trylińskiego 14
10-683 Olsztyn
NIP: 848-177-10-79
+48 503-303-066
biuro@pradma.pl
www.pradma.pl

OBIEKT: Szpital Ogólny w Wysokim Mazowieckim
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowiecki

TEMAT: Przyłącza telekomunikacyjne międzybudynkowe
- poziom wysokiego parteru

SKALA: -/- NR RYS.: Ts-04 DATA: 05.2016

PROJEKTANT: mgr inż. Radosław Buczek
upr.bud.nr 1525/99/U

OPRACOWAŁ: inż. Radosław Borawski

podpis

podpis