Proj. YAKY 4x35mm²

Proj. kabel tele. XzTKMXpw

Proj. YKY 5x10mm²

Proj. złocze przelotowe Xaga 55/12-150

Proj. kabel tele. XzTKMXpw 15x4x0,5 2,0z+25,0bud [m]

Istn. kabel XTKMX 5x4x0,5

Istn. kabel tele. po przełożeniu

Istn. studnia do likwidacji

Proj. studnia SK-1

Proj. kabel tele. XzTKMXpw 10x4x0,5 41,0m dziemnie

Proj. YKY 5x10mm²

Proj. ośw. nr 1

Proj. ośw. nr 4

Proj. 2 x YAKY 4x95mm²

Proj. YAKY 4x120 mm² dł. 80 / 83 m

Proj. ośw. nr 2

Proj. 2 x YAKXS 4x240 mm² - 72 / 75 m

Proj. YAKY 4x35mm²

Proj. YAKXS 4x240 mm² Proj. YAKXS 4x120 mm² - dł. 61 / 64 m

Proj. ośw. nr 3

Proj. YAKXS 4x240 mm² - dł. 15 / 18 m

Proj. 2 x 3 x HRUHAKXS 120 mm² -dł. 100 / 103 m

Proj. YAKXS 4x240 mm² - dł. 59 / 62 m

Proj. 4 x ośw. lądowiska

Proj. YKY 3x2,5 mm² - dł. 127 m

Proj. YKY 3x2,5 mm² - dł. 215 m

Doświetlenie budynku na słupie rozpryskowym h=8m

LEGENDA:

BRANŻA ELEKTRYCZNA:

- linia kablowa SN
- linia kablowa nN i oświetleniowa
- istn. linia kablowa do demontażu
- proj. mufa kablowa SN
- SRS - 10m — proj. rura osłonowa dł. 10 m przewiert
- DVK - 1m — proj. rura osłonowa dł. 1 m w wykopie otwartym
- oprawa typu LED 72W (np. Cuddle LED 72W)

OPRAWY OŚWIETLENIOWE LĄDOWISKA:

- BIAŁE ŚWIATŁA STREFY PRZYZIEMIA
- BIAŁE ŚWIATŁA STREFY PODEJŚCIA DO LĄDOWANIA
- BIAŁE ŚWIATŁA GŁÓWNEGO KIERUNKU PODEJŚCIA DO LĄDOWANIA
- OPRAWA TYPU PROJEKTOROWEGO LĄDOWISKA
- WSKAŹNIK KĄTA SCHODZENIA HAPI
- DOŚWIETLENIE PRZESZKODY NA SŁUPIE ROZPRYSKOWYM

URZĄDZENIA OBSŁUGUJĄCE LĄDOWISKO:

- proj. lampa identyfikacyjna lądowiska
- proj. światła przeszkodowe
- proj. kamera lądowiska
- WKW — proj. wskaźnik kierunku wiatru
- PS2 — proj. panel sterowania oświetleniem lądowiska

BRANŻA TELKOMUNIKACYJNA:

- proj. linie telekomunikacyjne
- istn. linia telekomunikacyjna do demontażu
- proj. studnia kablowa SK-1
- proj. rura osłonowa
- proj. rura osłonowa dwudzielna

Przebudowywane linie kablowe:
A-A' - linie kablowe SN 2x3xXRUHAKXS 120 mm²
B-B' - linia kablowa nN YAKXS 4x240 mm²
C-C' - linia kablowa nN YAKXS 4x240 mm² i YAKXS 4x120 mm²
D-D' - linie kablowe nN 2xYAKXS 4x240 mm²
E-E' - linia kablowa nN YAKXS 4x240 mm²

pradma TWÓJ BIZNES PŁYNIE Z PRĄDEM
ul. Trylińskiego 14
10-683 Olsztyn
NIP: 848-177-10-79
+48 503-303-066
biuro@pradma.pl
www.pradma.pl

OBIEKT:	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem
TEMAT:	Projekt zagospodarowania terenu

SKALA	NR RYS.	DATA
1:500	E-02	05.2016

PROJEKTANT:	mgr inż. Dariusz Naruszewicz upr.bud.nr WAM/0068/PWOE/11	podpis
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Michał Jakubik upr.bud.nr WAM/0081/PWOE/13	podpis
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Przemysław Kulesza	podpis