







LEGENDA:

-  proj. zaciski kontrolne ZK nr 1-32 w studzience prod. "Galmar" w odległości 0,5m od budynku lub alternatywnie w puszcze POH na budynku na wysokości 0,3-1,8 m od ziemi
 -  proj. drut DFeZn Ø 8
 -  proj. bednarka FeZn 30x4
 -  proj. iglica odgromowa o wys. H
- 1) W razie nie uzyskania wystarczającej wartości rezystancji uziemienia instalacji odgromowej należy ułożyć uziom otokowy na głębokości 0,6 w odległości min 1,5 m
-  5 proj. wypust 3-faz
 -  proj. wypust 1-faz

ZADANIE 3

 **pradma** TWÓJ BIZNES PLYNIE Z PRĄDEM
 ul. Trylińskiego 14 +48 503-303-066
 10-683 Olsztyn biuro@pradma.pl
 NIP: 848-177-10-79 www.pradma.pl

OBIEKT: Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem.

TEMAT: ZADANIE 3 Rzut dachu - instalacja odgromowa i elektryczna

SKALA	NR RYS.	DATA
1:100	E-09	05.2017

PROJEKTANT: mgr inż. Dariusz Naruszewicz
 upr.bud.nr WAM/0068/PWOE/11

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz Niedźwiecki
 upr.bud.nr PDL/0058/POOE/11

OPRACOWAŁ: mgr inż. Przemysław Kulesza

podpis

podpis

podpis