PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

APTEKA

PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA WRAZ Z POŁOŻNICZĄ IZBĄ PRZYJĘĆ

STREFA WEJŚCIOWA

PORADNIA REHABILITACJI

REJESTRACJA DO PORADNI REHABILITACJI

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY

ZESPÓŁ LABORATORYJNY PRACOWNIKÓW

FIZJOTERAPIA

KRIOTERAPIA

HYDROTERAPIA

PEDIATRYCZNA IZBA PRZYJĘĆ

GABINETY NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

IZBA PRZYJĘĆ

STREFA PRZYJMOWANIA CZYSTEJ I BRUDNEJ BIELIZNY

SZATNIE

STREFA PRZYJMOWANIA POSIŁKÓW Z ZEWNĄTRZ

MAGAZYNY

POMIESZCZENIA TECHNICZNE

OBSZAR DEZYNFEKCJI ŁÓŻEK

SZATNIE

POMIESZCZENIA TECHNICZNE

Garaż

Zbiornik na ciekły azot

Fundament pod zbiornik

ROZBUDOWA

MODERNIZACJA

LEGENDA

Punkty poboru gazów medycznych:

- tlen – O_2
- sprężone powietrze – AIR5
- próżnia – VAC
- odciąg gazów anestetycznych – NA

Armatura gazów medycznych:

- zawór skrzynka zaworowa
- odprowadzenie do najbliższego kanału wywiewnego wentylacji lub klimatyzacji
- sygnalizator stanów alarmowych gazów
- ściany gazów medycznych

Symbole rurociągów:

- tlen – O_2
- sprężone powietrze – AIR5
- próżnia – VAC
- odciąg gazów poanestetycznych doprowadzić do najbliższego kanału wywiewnego klimatyzacji lub wentylacji

Centrala sprężonego powietrza (AIR)

1 - Sprężarki śrubowe S 16 [11,0kW]	(Szt.)
2 – Zbiornik powietrza 1000 l	(Szt.)
3 - Osuszacze adsorpcyjne BA DME 0206	(Szt.)
4 – Stacja redukcyjna 100	(Szt.)
5 - Oddzielacz cząstek i wody Owamat 10	(Szt.)
6 – Rukomat S2	(Szt.)
7 - Separator cyklonowy	(Szt.)
8 – Rozdz zasilająca centrali AIR 5x11,0kW	(Szt.)
9 - Sygnalizator stanu pracy SEN	(1 szt.)

Centrala próżni (VAC)

10 - Pompy próżniowe 160 [5,5kW]	(Szt.)
11 - Zbiornik próżniowy 1000 l	(Szt.)
12 - Potwierdzenie zasilania	(Szt.)
13 - Wydmuchownica wyciskiem	(Szt.)
14 - Rozdz zabezpieczna 3x1,6kW	(1szt.)
15. Sygnalizator stanu pracy SEN	(1 szt.)

HW25 Hydrant 25 istniejący

HW25 Hydrant 25 projektowany

ODDZIELENIA PPOŻ.

ZIELEŃ

OTOCZAKI

JEZDNIE

CHODNIKI

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

NISKI PARTER

SOSAK & SOSAK

S. 10-712 Olsztyn
tel./fax (89) 5342202
www.sosaksosak.pl
ul. Zientarska
tel. (89) 5342142,
sosak@schoma.pl

nazwa projektu:	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wyszkowie Mazowieckim, wraz z łącznikiem do dotychczas LPR
adres:	ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysoka Mazowiecka
zamawiający:	Szpital Ogólny w Wyszkowie Mazowieckim, ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysoka Mazowiecka
branża:	GAZY MEDYCZNE — STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
temat:	Rzut obsługi pokoi — skala 1:100
projekt wykonał:	mgr inż. ANDRZEJ BIZIEWSKI upr. 0479/Wlkm
projekt opracował:	inż. PAWEŁ BEREZOWSKI
projekt sprawdził:	mgr inż. ELŻBIETA BEDNARSKA 383/79/Wlkm
	GM1 — nr rysunku
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	17.05.2018