połączyć z uziomem fundamentowym RE 10Ω

ZK nr 1

ZK nr 2

ZK nr 3

ZK nr 4

ZK nr 23

ZK nr 22

ZK nr 12

ZK nr 11

ZK nr 5

ZK nr 6

ZK nr 7

ZK nr 10

ZK nr 9

ZK nr 8

ZK nr 20

ZK nr 13

ZK nr 14

ZK nr 19

ZK nr 18

ZK nr 17

ZK nr 16

ZK nr 15

Agregat MPE035-C
~400V 11,4kW 20,8A
chłód 33,6kW
390kg

Centrala NW4
~400V 8,35kW 21,8A
300Pa 15035m³/h 13490m³/h
3570kg

H = 3m

Agregat MPE035-C
YKY 5x10mm²
z RGnn-2

YKY 5x6mm²
z RGnn-2

Świetlik dachowy

Rura spustowa - odprowadzenie wody na dach

Rynna w systemie bezdachowym

NW6
YKY 5x6mm²
R-Went/6

Centrala NW6
~400V 2,01kW 8,2A
300Pa 4125m³/h 2645m³/h
867kg

Centrala NW3
~400V 2,67kW 11,8A
300Pa 6315m³/h 3695m³/h
1285kg

NW3
YKY 5x4mm²
R-Went/5

Urządzenie ISMAY-FC-1.17 do różnicowania ciśnienia w szybie winndy Wi1
~400V 5,36kW 20A
300Pa 14400m³/h
530kg

R-PPOŻ-1/25
HDGs 5x4mm²

R-PPOŻ-1/24
HDGs 3x1,5mm²

Kloso upustowe MCR PROLIGHT C110 - automatyczne otwarcie klapy - współpraca z systemem różnicowym - funkcja zadymienia klatki schodowej

Urządzenie ISMAY-FC-1.17 do różnicowania ciśnienia w szybie winndy Wi2
~400V 5,36kW 20A
300Pa 13500m³/h
530kg

Urządzenie ISMAY-FC-2.47 do różnicowania ciśnienia na klatce schodowej Ki2
~400V 17,75kW 50A
300Pa 46500m³/h
770kg

R-PPOŻ-1/27
HDGs 5x16mm²

R-PPOŻ-1/26
HDGs 5x4mm²

R-PPOŻ-1/23
HDGs 3x1,5mm²

NW9
YKY 5x2,5mm²
R-Went/2

Centrala NW9
~400V 0,23kW 2,9A
200Pa 600m³/h 600m³/h
573kg

Agregat LCX124CQ
~400V 40,2kW 65,7A
chłód 105,8kW
1275kg

Agregat LCX124CQ
YKY 5x35mm²
z RGnn-1

NW8
YKY 5x4mm²
R-Went/3

Centrala NW7
~400V 2,45kW 11,8A
300Pa 6070m³/h 3260m³/h
1605kg

NW7
YKY 5x4mm²
R-Went/4

Centrala NW10A
~400V 10,87kW 18,2A
600Pa 13315m³/h 11420m³/h
3272kg

NW10
YKY 5x6mm²
R-Went/1

LEGENDA:

- proj. zaciski kontrolne ZK nr 1-32 w studzience prod. "Calmar" w ziemi w odległości 0,5m od budynku lub alternatywnie w puszce POH na budynku na wysokości 0,3-1,8 m od ziemi
- proj. drut DFeZn Ø 8
- proj. bednarka FeZn 30x4
- proj. iglica odgromowa o wys. H

1) W razie nie uzyskania wystarczającej wartości rezystancji uziemienia instalacji odgromowej należy ułożyć uziom otokowy na głębokości 0,6 m w odległości min 1,5 m

- proj. wypust 3-faz
- proj. wypust 1-faz

pradma TWOJ DOBRY PARTNER W PRACY
ul. Trylińskiego 14
10-683 Olsztyn
NIP: 848-177-10-79
+48 503-303-066
biuro@pradma.pl
www.pradma.pl

OBIEKT:	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem.
TEMAT:	Rzut dachu - instalacja odgromowa
SKALA:	1:100
NR RYS.	E-100
DATA	09.2016
PROJEKTANT:	mgr inż. Dariusz Naruszewicz upr.bud.nr WAM/0068/PWOE/11
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Michał Jakubik upr.bud.nr WAM/0081/PWOE/13
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Przemysław Kulesza