SCHEMAT IDEOWY
ROZDZIELNICY URZĄDZEŃ WENTYLACJI
R-Went

proj. tablica rozdzielcza
w obudowie p/t, IP44, 4x24 mod.
niski parter, blok A, rozdzielnia elektryczna



3,1 kW centrala wentylacyjna NW5 - poddasze, bud. B
1,9 kW centrala wentylacyjna NW1 - poddasze, bud. B
0,5 kW centrala wentylacyjna NW2 - poddasze, bud. B
1,0 kW centrala wentylacyjna NW10B - poddasze, bud. B
2,1 kW centrala wentylacyjna NW6 - dach, bud. A
2,7 kW centrala wentylacyjna NW3 - dach, bud. A
2,2 kW centrala wentylacyjna NW8 - dach, bud. A
2,2 kW centrala wentylacyjna NW8 - dach, bud. A
0,4 kW centrala wentylacyjna NW6 - dach, bud. A
10,9 kW centrala wentylacyjna NW10A - dach, bud. A

BILANS MOCY

P_i=27,0 kW, k_j=1
P_s=P_i × k_j=27 kW

pradma TWÓJ BIZNES PŁYNIE Z PRĄDEM
ul.. Trylińskiego14
10-683 Olsztyn
NIP:848-177-10-79
+48503-303-066
biuro@pradma.pl
www.pradma.pl

ZADANIE:	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul.Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem
TEMAT:	Schemat ideowy R-Went

SKALA	NR RYS.	DATA
b/s	E-89	05.2016

PROJEKTANT:	mgr inż. Dariusz Naruszewicz upr.bud. nr WAM/0068/PWOE/11	podpis
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Michał Jakubik upr.bud. nrWAM/0081/PWOE/13	podpis
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Przemysław Kulesza	podpis