



LEGENDA

- TR-IT proj. tablica rozdzielcza - układ IT - dla pom. gr. 2
- TRR- proj. tablica rozdzielcza rezerwowalna
- TRN- proj. tablica rozdzielcza niezrezerwowalna
- TK- proj. tablica rozdzielcza komputerowa

proj. korytka tablowe dla instalacji elektrycznych
 proj. wypust. ośw. YDY 3x1,5m² h=2,0m od poziomu posadzki

Podział na okłady wg schematów tablic rozdzielczych TRN, TRR, TR-IT

Oprawy oświetlenia awaryjnego	
AW1	ONTEC S M1 cb
AW2	ONTEC A cb
AW3	ONTEC S M5 cb
AW4	RINO M1 cb
AW5	RINO M2 cb
AW6	RINO C1 cb
AW7	ONTEC S W1 cb
AW8	ONTEC S C1 cb
EW1	ONTEC S M1 301 M
EW2	ONTEC AP 302 M
EW3	ONTEC PP 302 M
EW4	ONTEC S M1 301 M z flagą

- 1 TRILUX 7131 P 1200 LED3000-840
- 2 TRILUX Amatrix C04 WR LED1400nw 01
- 3 TRILUX Amatrix C04 WR LED2000nw 01
- 4 TRILUX Ambliella C04 BR LED 1300-840 01 + DA
- 5 TRILUX Ambliella C04 BR LED 2100-840 01 + DA
- 6 TRILUX Ambliella C04 BR LED 900-840 01 + DA
- 7 TRILUX Ambliella C04 BR LED 900-840 01 + DA
- 8 TRILUX E-Line OT LED4000-840
- 9 TRILUX Fidesca-PM 2361248 LED8000-840
- 10 TRILUX Fidesca-PM 23611548 LED8500-840
- 11 TRILUX Fidesca-PM 4121248 LED10300-840
- 12 TRILUX Fidesca-PM 41211548 LED12400-840
- 13 TRILUX Fidesca-SD G2 M73 M 5500-840
- 14 TRILUX Fidesca-SD G2 M73 M19 4000-840
- 15 TRILUX Olexeon 1200 B 4000-840
- 16 TRILUX Olexeon 1500 B 6000-840 PC
- 17 TRILUX Oprawa spec. 1
- 18 TRILUX Oprawa spec. 2
- 19 TRILUX Siella G3 M73 OTA19 LED3400-840
- 20 TRILUX Siella G3 M73 OTA22 LED3400-840
- 21 TRILUX Siella G3 M73 OTA22 LED3400-840 ZD/1
- 22 TRILUX Wodniak Ex LED 1500 ExII
- 23 TRILUX E-Line OT LED5500-840
- 24 Oprawa spec. 3
- 25 Oprawa spec. 4
- 26 Oprawa spec. 5
- 27 Oprawa spec. 6
- 28 TRILUX Fidesca-BS G2 M73 T 5500-840 ETDD

Oprawy operacyjno-zabiegowe zamontować w pomieszczeniach:
 A.03.24; A.03.36; A.03.40; A.03.97; A.03.101; A.03.102

Oprawy operacyjne zamontować w pomieszczeniach:
 A.03.10

pradma ul. Trzynickiego 14 tel. +48 503 303 068
 10-653 Osztyn biuro@pradma.pl
 NIP: 848-177-10-79 www.pradma.pl

OBIEKT: Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem.

TEMAT: Rzut II piętra - oświetlenie

SKALA: NR RYS. DATA
 1:100 E-104 05/2016

PROJEKTANT: mgr inż. Dariusz Narasiewicz
 upr.bud.nr WAM/0068/PWOE/11

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Michał Jakubik
 upr.bud.nr WAM/0081/PWOE/13

OPRACOWAŁ: mgr inż. Przemysław Kulesza