




LEGENDA:

-  proj. zaciski kontrolne ZK nr 1-32 w studziencie prod. "Galmar" w ziemi w odległości 0,5m od budynku lub alternatywnie w puszcze POH na budynku na wysokości 0,3-1,8 m od ziemi
-  proj. drut DFeZn Ø 8
-  proj. bednarka FeZn 30x4

1) W razie nie uzyskania wystarczającej wartości rezystancji uziemienia instalacji odgromowej należy ułożyć uziom otokowy na głębokości 0,6 i w odległości min 1,5 m

pradma ul. Trylińskiego 14 +48 503-303-066
 TWÓJ BIZNES PLYNIE Z PRADEM 10-683 Olsztyn biuro@pradma.pl
 NIP: 848-177-10-79 www.pradma.pl

OBIEKT: Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem.

TEMAT: Rzut budynku magazynu odpadów medycznych - instalacja odgromowa

SKALA 1:100 NR RYS. E-107 DATA 05.2016

PROJEKTANT: mgr inż. Dariusz Naruszewicz
 upr.bud.nr WAM/0068/PW0E/11

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Michał Jakubik
 upr.bud.nr WAM/0081/PW0E/13

OPRACOWAŁ: mgr inż. Przemysław Kulesza

(Handwritten signatures and stamps)