


Rzut i przekrój obudowy studni



1. Profile z betonu.
2. Podstawa obudowy.
3. Pokrywa obudowy.
4. Wiatr powietrza.
5. Kształek wentylacyjny ocieplony włóknem polimerowym.
6. Zestaw wentylacyjny.
7. Zamki pokrywy.
8. Uszczelnienie pokrywy. Pokrywa sprężyna na podstawię opierającą się na uszczelnieniu zamontowanej wewnątrz pokrywy na wysokości około 20mm od dolnej krawędzi.
9. Główna stalowa głowicowa z osłonami oraz izolacją obwodową w głąb głowicy umożliwiającą osłonięcie materiału wolframem do podłoża przy wodociągowej. Rynka głowicy sprężyna na uszczelnienie gumowej gr. 5 mm i jest zamocowana do podstawy za pomocą śrub M 16.
10. Mierzwiak 0-1,6 Mpa.
11. Kolana.
12. Zawór czyszczy. Zawór ten służy do czyszczenia wnętrza obudowy.
13. Zawór montażowy między izolacją.
14. Przepustnica uszczelniona izolacją.
15. Wypuszczenie izolacji. Zastosowanie wyciągnięcia izolacji wykonano podłożem wodociągowej opiera jak dotychczas z rur stalowych lub żelaznych tańsze z rur PE oraz PCV ze uszczelnieniem uszczelnieniem w sposób tenowy przepuszczalnym jest do podstawy obudowy.
16. Odłamek otworu w podstawie obudowy, przez który wprowadzono jest rurę wodociągową, przytwierdzonej linki ocieplonej podłożem tej rury.
17. Szarpak obrotowy hamujący z tworzywa sztucznego z uszczelnieniem lub linką L2.35 albo L2.35.
18. Zawór lodowy.
19. Szafka hydrostatyczna.
20. Szafka kontrolno-mierzwiowa.
21. Pompa głębinowa.
22. Naczynie hydrostatyczne 2".
23. Rama płaszcza pompy głębinowej.
24. Rama obudowy stalowej.
25. Wodociąg łazienkowy.

Obiekt	Przebudowa obudowy studni głębinowej i budowa izolatora ściernego na ujęciu Szpitala Ogólnego w Wydziale Muzowickim			
Adres	Dzielnica nr 1005/11 Obywatelski 20/1301_1.0001 Wydział Muzowicki; gm. Wydział Muzowicki			
Inwestor	Szpital Ogólny w Wydziale Muzowickim ul. Szpitalna 6; 10-000 Wydział Muzowicki			
Przebieg wykonania	RZUT I PRZEMÓW OBUDOWY STUDNI	Skala	1:20	Nr. rys. 3
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data
Projektant	Robert Dąbrowski	INSTALACJE SANITARNE	PDL0048POC08/14	