



- 0.5.1

KOMUNIKACJA
90.86m²
- 0.5.2

GABINET LEKARSKI
15.19m²
- 0.5.3

GABINET MASAŻ. KLASYCZNEGO
20.13m²
- 0.5.4

PUNKT DOZORU
5.38m²
- 0.5.5

GABINET KINEZYTERAPII
50.25m²
- 0.5.6

GABINET HYDROTERAPII
36.78m²
- 0.5.7

GABINET FIZYKOTERAPII
86.62m²
- 0.5.8

GABINET KINEZYTERAPII
29.78m²
- 0.5.9

GABINET FIZYKOTERAPII
35.09m²
- 0.5.10

SALA WYPOCZYNKOWA
9.59m²
- 0.5.11

SZATNIA DAMSKA
8.80m²
- 0.5.12

ŁAZIENKA DAMSKA
8.04m²
- 0.5.13

SZATNIA MĘSKA
7.70m²
- 0.5.14

ŁAZIENKA MĘSKA
7.04m²
- 0.5.15

KOMUNIKACJA
4.04m²
- 0.5.15a

POM. PORZĄDKOWE
1.34m²
- 0.5.16

POKÓJ KIEROWNIKA
10.36m²
- 0.5.17

POKÓJ SOCJALNY
9.45m²
- 0.5.18

WC PERSONELU
3.9m²
- 0.5.19

MAG. ODZIEŻY PACJENTÓW
14.48m²
- RAZEM

454.82m²

LEGENDA:

- Łącznik jednobiegowy podtynkowy
- Łącznik schodowy podtynkowy
- Łącznik świecznikowy podtynkowy
- Łącznik krzyżowy podtynkowy
- Łącznik jednobiegowy podtynkowy IP44
- Łącznik świecznikowy podtynkowy IP44
- Zakres opracowania

| ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH | |
|-----------------------------------|---|
| A1 | OPRAWA LED 2600LM PLX E 34 840 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej |
| A2 | OPRAWA LED 4400LM PLX E 34 840 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej |
| B | OPRAWA EUROPANEL LED 5800LM MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej |
| C | OPRAWA EUROPANEL LED 5800LM PLX E 34 IP20/44 840 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej |
| D | OPRAWA LED 1300LM PLX E IP44 24 840 / L-600 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej |
| E | OPRAWA LED D-2 3600LM PLX E 34 IP20/44 840 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej |
| AW1 | OPRAWA AWARYJNA LVPA/1W/F/CB/WH szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej |
| AW2 | OPRAWA AWARYJNA LVPC/1W/F/CB/WH szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej |
| AW3 | OPRAWA AWARYJNA LVPD/1W/F/CB/WH szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej |
| EW | OPRAWA AWARYJNA SK8/1,2W/F/CB/WL szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej |
| E1AW | OPRAWA AWARYJNA SK8/1,2W/F/CB/WL szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej |

| | | |
|--|---|------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ITEL Piotr Kulesza 15-113 Białystok ul. Gen. W. Andersa 40A | | |
| TEMAT: MODERNIZACJA SZPITALA OGÓLNEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIM -ODDZIAŁ REHABILITACJI DZIENNEJ I AMBULATORYJNEJ | | |
| ADRES OBIEKTU: ul. Szpitalna 5 18-200 Wysokie Mazowieckie dz.Nr 1996/3, 1995/7, 1995/6, 1995/3 | INWESTOR: Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem 18-200 Wysokie Mazowieckie | |
| PRZEDMIOT RYSUNKU: Instalacja oświetleniowa niski parter | Nr rysunku: E-01 | |
| STADIUM: ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY | Skala: 1:100 | |
| Branża: Elektryczna | Imię i nazwisko, upr. podpis | |
| projektant | mgr inż. Krzysztof Kulesza nr PDL/0071/POOE/07 | 27.03.2018 |
| sprawdzający | mgr inż. Adam Borowik nr PDL/0054/POOE/08 | 27.03.2018 |