| | | |
|---|---|---|
| Zasilanie | Ochrona przepięć. | Wskaźnik |
| YKY5x16 | kl. 3 | napięcia |
| Ps=18kW | Up<1,4kV | zasilania |
| | | |
| Z RG | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oświetlenie | Oświetlenie | Oświetlenie | Oświetlenie | Oświetlenie | Oświetlenie | Gniazda | Gniazda | Gniazda | Gniazda |
| YDY 3x1,5 | YDY 3x1,5 | YDY 3x1,5 | YDY 3x1,5 | YDY 3x1,5 | YDY 3x1,5 | YDY 3x2,5 | YDY 3x2,5 | YDY 3x2,5 | YDY 3x2,5 |
| Pi=1,0kW | Pi=1,0kW | Pi=1,0kW | Pi=1,0kW | Pi=1,0kW | Pi=1,0kW | Pi=2,0kW | Pi=2,0kW | Pi=2,0kW | Pi=2,0kW |
| | | | | | | | | | |
| TPN.5.–1/o1 | TPN.5.–1/o2 | TPN.5.–1/o3 | TPN.5.–1/o4 | TPN.5.–1/o4 | TPN.5.–1/o6 | TPN.5.–1/g1 | TPN.5.–1/g2 | TPN.5.–1/g3 | TPN.5.–1/g4 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stół reh i Urz. do krioterapii | Gniazda | Masaż wodno-wirowy | Ultradźwięki, Laser,Lampa | Magnetronik,Elektroterapia ,Laser | Pole elektrom.,Elektroterapia | Podgrzewacz borowin | Gniazda | Stół reh i Urz. do krioterapii | Elektroterapia, Laser,Lampa |
| YDY 3x2,5 | YDY 3x2,5 | YDY 3x2,5 | YDY 3x2,5 | YDY 3x2,5 | YDY 3x2,5 | YDY 3x4 | YDY 3x2,5 | YDY 3x2,5 | YDY 3x2,5 |
| Pi=1,0kW | Pi=2,0kW | Pi=0,2kW | Pi=0,6kW | Pi=1,0kW | Pi=1,0kW | Pi=2,3kW | Pi=2,0kW | Pi=1,2kW | Pi=0,5kW |
| | | | | | | | | | |
| TPN.5.–1/g5 | TPN.5.–1/g6 | TPN.5.–1/g7 | TPN.5.–1/g8 | TPN.5.–1/g9 | TPN.5.–1/g10 | TPN.5.–1/g11 | TPN.5.–1/g12 | TPN.5.–1/g13 | TPN.5.–1/g14 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultradźwięki, Magnetronik | Gniazda | Suszarka do rąk | Gniazda | Suszarka do rąk | Gniazda | Gniazda | Gniazda | Kuchenka mikrofal. | Czajnik elektr. | Cent. sygn, przyz. | Wanna do masażu i Kąpiele solank. |
| YDY 3x2,5 | YDY 3x2,5 | YDY 3x2,5 | YDY 3x2,5 | YDY 3x2,5 | YDY 3x2,5 | YDY 3x2,5 | YDY 3x2,5 | YDY 3x2,5 | YDY 3x2,5 | YDY 2x2,5 | YDY 5x2,5 |
| Pi=1,0kW | Pi=2,0kW | Pi=2,0kW | Pi=2,0kW | Pi=2,0kW | Pi=2,0kW | Pi=2,0kW | Pi=2,0kW | Pi=2,0kW | Pi=2,0kW | Pi=0,1kW | Pi=1,0kW |
| | | | | | | | | | | | |
| TPN.5.–1/g15 | TPN.5.–1/g16 | TPN.5.–1/g17 | TPN.5.–1/g18 | TPN.5.–1/g19 | TPN.5.–1/g20 | TPN.5.–1/g21 | TPN.5.–1/g22 | TPN.5.–1/g23 | TPN.5.–1/g24 | TPN.5.–1/g25 | TPN.5.–1/g26 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrala went. nr1 | Centrala went. nr2 | Kurtyna pow. | Zab. sterow. | Zasil. platformy przyschod. | Gniazda DATA | Gniazda DATA |
| YKY 5x4 | YDY 3x2,5 | YDY 3x1,5 | | YDY 3x2,5 | YDY 3x2,5 | YDY 3x2,5 |
| Pi=6,3kW | Pi=2,0kW | Pi=0,2kW | | Pi=1,0kW | Pi=1,50kW | Pi=1,50kW |
| | | | | | | |
| TPN.5.–1/cw1 | TPN.5.–1/cw2 | TPN.5.–1/kp1 | | TPN.5.–1/pp1 | TPN.5.–1/k1 | TPN.5.–1/k2 |

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ITEL Piotr Kulesza
15-113 Białystok
ul. Gen. W. Andersa 40A
iTEL
PIOTR KULESZA

TEMAT:
MODERNIZACJA SZPITALA OGÓLNEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM -ODDZIAŁ REHABILITACJI DZIENNEJ I AMBULATORYJNEJ

ADRES OBIEKTU:
ul.Szpitalna 5
18-200 Wysokie Mazowieckie
dz.Nr 1996/3, 1995/7, 1995/6, 1995/3

INWESTOR:
Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie

PRZEDMIOT RYSUNKU:
Schemat rozdzielni TPN.5.-1

Nr rysunku:
E-03

STADIUM:
ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY

Skala:

| Branża: Elektryczna | Imię i nazwisko,upr,podpis | Data: |
|---|---|---|
| projektant | mgr inż. Krzysztof Kulesza<br>nr PDL/0071/POOE/07 | 27.03.2018 |
| sprawdzający | mgr inż. Adam Borowik<br>nr PDL/0054/POOE/08 | 27.03.2018 |