

ILOŚĆ POWIETRZA W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH – UKŁAD 1

Nr pom.	Nazwa pom.	Pow. pom.	Wys. pom.	Kubatura pom.	Liczba użytkowników	Ilość wymian	Temp. nawiewu	Ilość pow. nawiewanego	Ilość pow. wywiewanego	Uwagi
0.5.1	Komunikacja	90,86	2,76	250,8	-	1	24	250	210	
0.5.2	Gabinet lekarski	15,19	3,02	45,9	2	2	24	92	92	
0.5.3	Gabinet masażu leczniczego	20,13	3,02	60,8	4	4	24	244	244	
0.5.4	Punkt dozoru	5,38	3,02	16,2	1	1,2	24	pośredni	20	
0.5.5	Gabinet kinezyterapii	50,25	3,02	151,8	8	4	24	608	608	
0.5.6	Gabinet hydroterapii	36,78	3,02	111,1	4	4	24	444	444	
0.5.7	Gabinet fizykoterapii	86,62	3,02	261,6	13	4	24	1047	1047	
0.5.8	Gabinet kinezyterapii	29,78	3,02	89,9	7	4	24	360	360	
0.5.9	Gabinet fizykoterapii	35,09	3,02	106,0	5	4	24	424	424	
0.5.10	Sala wypoczynkowa	9,59	3,02	29,0	4	2,7	24	80	80	
0.5.15	Komunikacja	4,04	3,02	12,2	-	1,6	24	pośredni	wywiew układem nr 2	ilość powietrza transferowanego - 20 m3/h
0.5.16	Pokój kierownika	10,36	3,02	31,3	2	2	24	63	63	
0.5.17	Pokój socjalny	9,45	3,02	28,5	2	2	24	57	57	
								3669	3649	

ILOŚĆ POWIETRZA W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH – UKŁAD 2

Nr pom.	Nazwa pom.	Pow. pom.	Wys. pom.	Kubatura pom.	Liczba użytkowników	Ilość wymian	Temp. nawiewu	Ilość powietrza nawiewanego	Ilość powietrza wywiewanego	Uwagi
0.5.11	Szatnia damska	8,8	3,02	26,6	8	6	24	160	pośredni	
0.5.12	Łazienka damska	8,04	3,02	24,3	-	6,5	24	pośredni	160	
0.5.13	Szatnia męska	7,7	3,02	23,3	8	6,8	24	160	pośredni	
0.5.14	Łazienka męska	7,04	3,02	21,3	-	7,5	24	pośredni	160	
0.5.15a	Pom. porządkowe	1,34	3,02	4,0	-	5	24	pośredni	20	nawiew z układu nr 1
0.5.18	WC personelu	3,9	3,02	11,8	-	4,2	24	pośredni	50	nawiew z układu nr 1
								320	390	

WYCIĄG INDYWIDUALNY

0.5.19	Magazyn odzieży pacjentów	14,48	3,02	43,7	-	4	24	175	175	nawiew z układu nr 1
--------	---------------------------	-------	------	------	---	---	----	-----	-----	----------------------