

Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 10.07.2020 r.

Znak sprawy: 11/2020

Wysokie Mazowieckie, 10.07.2020 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego
Nr post. 11/2020**

Zapytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę odwiertów GRD na odwierty pionowe, ze względu na lepszą wydajność instalacji oraz niższe koszty wykonania sondy pionowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem wykonania projektu dolnego źródła oraz projektu robót geologicznych, który należy uzgodnić w odpowiedniej jednostce, oraz pod warunkiem sprawdzenia czy odwierty pionowe przy zachowaniu odpowiednich odległości pomiędzy nimi zmieszczą się na działce.

Zapytanie nr 2.

Gdzie znajduje się główna rozdzielnia elektryczna z której można doprowadzić zasilanie do projektowanej kotłowni, gdyż zgodnie z naszymi obliczeniami istniejący przewód elektryczny zasilający kotłownię nie ma wystarczającego przekroju do zasilenia projektowanych urządzeń?

Odpowiedź: Główna rozdzielnia elektryczna znajduje się przy głównym wejściu do Szpitala, w odległości ok. 3 m od wejścia. Przewód elektryczny należy wymienić, należy także uwzględnić w wycenie rozebranie i ułożenie kostki polbrukowej.

Zapytanie nr 3.

Czy Zamawiający wymaga aby sondy dolnego źródła były fabrycznie cechowane od 0m przy głowicy co metr do co najmniej 100m w końcu sondy przy gruncie (co umożliwia kontrolę długości wykonanej sondy gruntowej przez Inspektora nadzoru)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Zapytanie nr 4.

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie sond dolnego źródła z rurociągów PE o SDR innym niż SDR11 i grubości ścianki sondy pionowej innej niż 3,7mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza sond innych niż SDR11.

Zapytanie nr 5.

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie sond dolnego źródła z U-kształtek (element znajdujący się na samym dole sondy) zgrzewanych elektroporowo?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 6.

Czy Zamawiający wymaga aby operator agregatu wykonującego iniekcję oddolną termocementem powinien posiadać uprawnienia operatora agregatów cementacyjnych (czego wymaga ustawa o Prawie Geologicznym i Górnictwym z dn. 9 czerwca 2011r.)?

Odpowiedź: Wymagania zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania i otwarcia ofert:

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 15.07.2020 r., do godz. 10:00.

TERMIN OTWARCIA OFERT: dnia 15.07.2020 r., godz. 10:30.

Kierownik Zamawiającego
Mariola Kucharewicz