

Wolumen - część II
Budynki Szpitala Ogólnego Wysokie Mazowieckie, w grupie taryfowej C11 i C12a.

Szpital Ogólny Wysokie Mazowieckie
Tabela nr 1

Lipiec 2021

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	1	całodobowo	4,861
C12a	1	szczyt	0,537
		pozaszczyt	1,800
Ilość PPE	2	Zużycie energii	7,198

Wolumen - część II
Budynki Szpitala Ogólnego Wysokie Mazowieckie, w grupie taryfowej C11 i C12a.

Szpital Ogólny Wysokie Mazowieckie
Tabela nr 2

Sierpień 2021

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	1	całodobowo	4,687
C12a	1	szczyt	0,624
		pozaszczyt	1,922
Ilość PPE	2	Zużycie energii	7,233

Wolumen - część II
Budynki Szpitala Ogólnego Wysokie Mazowieckie, w grupie taryfowej C11 i C12a.

Szpital Ogólny Wysokie Mazowieckie
Tabela nr 3

Wrzesień 2021

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	1	całodobowo	4,515
C12a	1	szczyt	0,771
		pozaszczyt	2,19
Ilość PPE	2	Zużycie energii	7,476

Wolumen - część II
Budynki Szpitala Ogólnego Wysokie Mazowieckie, w grupie taryfowej C11 i C12a.

Szpital Ogólny Wysokie Mazowieckie
Tabela nr 4

Październik 2021

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie
	[szt]		energii elektrycznej
1	2	3	4
C11	1	całodobowo	5,144
C12a	1	szczyt	1,032
		pozaszczyt	2,275
Ilość PPE	2	Zużycie energii	8,451

Wolumen - część II
Budynki Szpitala Ogólnego Wysokie Mazowieckie, w grupie taryfowej C11 i C12a.

Szpital Ogólny Wysokie Mazowieckie
Tabela nr 5

Listopad 2021

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	1	całodobowo	5,185
C12a	1	szczyt	1,602
		pozaszczyt	1,977
Ilość PPE	2	Zużycie energii	8,764

Wolumen - część II
Budynki Szpitala Ogólnego Wysokie Mazowieckie, w grupie taryfowej C11 i C12a.

Szpital Ogólny Wysokie Mazowieckie
Tabela nr 6

Grudzień 2021

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	1	całodobowo	4,448
C12a	1	szczyt	1,748
		pozaszczyt	2,175
Ilość PPE	2	Zużycie energii	8,371

Wolumen - część II
Budynki Szpitala Ogólnego Wysokie Mazowieckie, w grupie taryfowej C11 i C12a.

Szpital Ogólny Wysokie Mazowieckie
Tabela nr 7

Styczeń 2022

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	1	całodobowo	5,642
C12a	1	szczyt	1,7
		pozaszczyt	2,086
Ilość PPE	2	Zużycie energii	9,428

Wolumen - część II
Budynki Szpitala Ogólnego Wysokie Mazowieckie, w grupie taryfowej C11 i C12a.

Szpital Ogólny Wysokie Mazowieckie
Tabela nr 8

Luty 2022

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie
	[szt]		energii elektrycznej
1	2	3	4
C11	1	całodobowo	5,019
C12a	1	szczyt	1,368
		pozaszczyt	1,707
Ilość PPE	2	Zużycie energii	8,094

Wolumen - część II
Budynki Szpitala Ogólnego Wysokie Mazowieckie, w grupie taryfowej C11 i C12a.

Szpital Ogólny Wysokie Mazowieckie
Tabela nr 9

Marzec 2022

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	1	całodobowo	4,216
C12a	1	szczyt	0,973
		pozaszczyt	2,078
Ilość PPE	2	Zużycie energii	7,267

Wolumen - część II
Budynki Szpitala Ogólnego Wysokie Mazowieckie, w grupie taryfowej C11 i C12a.

Szpital Ogólny Wysokie Mazowieckie
Tabela nr 10

Kwiecień 2022

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	1	całodobowo	4,537
C12a	1	szczyt	0,705
		pozaszczyt	1,880
Ilość PPE	2	Zużycie energii	7,122

Wolumen - część II
Budynki Szpitala Ogólnego Wysokie Mazowieckie, w grupie taryfowej C11 i C12a.

Szpital Ogólny Wysokie Mazowieckie
Tabela nr 11

Maj 2022

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	1	całodobowo	4,806
C12a	1	szczyt	0,612
		pozaszczyt	1,991
Ilość PPE	2	Zużycie energii	7,409

Wolumen - część II
Budynki Szpitala Ogólnego Wysokie Mazowieckie, w grupie taryfowej C11 i C12a.

Szpital Ogólny Wysokie Mazowieckie
Tabela nr 12

Czerwiec 2022

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	1	całodobowo	4,69
C12a	1	szczyt	0,455
		pozaszczyt	1,728
Ilość PPE	2	Zużycie energii	6,873

Wolumen - część II
Budynki Szpitala Ogólnego Wysokie Mazowieckie, w grupie taryfowej C11 i C12a.

Szpital Ogólny Wysokie Mazowieckie
Tabela nr 13

Lipiec 2022

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	1	całodobowo	4,861
C12a	1	szczyt	0,537
		pozaszczyt	1,800
Ilość PPE	2	Zużycie energii	7,198

Wolumen - część II
Budynki Szpitala Ogólnego Wysokie Mazowieckie, w grupie taryfowej C11 i C12a.

Szpital Ogólny Wysokie Mazowieckie
Tabela nr 14

Sierpień 2022

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie
	[szt]		energii elektrycznej
1	2	3	4
C11	1	całodobowo	4,687
C12a	1	szczyt	0,624
		pozaszczyt	1,922
Ilość PPE	2	Zużycie energii	7,233

Wolumen - część II
Budynki Szpitala Ogólnego Wysokie Mazowieckie, w grupie taryfowej C11 i C12a.

Szpital Ogólny Wysokie Mazowieckie
Tabela nr 15

Wrzesień 2022

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	1	całodobowo	4,515
C12a	1	szczyt	0,771
		pozaszczyt	2,19
Ilość PPE	2	Zużycie energii	7,476

Wolumen - część II
Budynki Szpitala Ogólnego Wysokie Mazowieckie, w grupie taryfowej C11 i C12a.

Szpital Ogólny Wysokie Mazowieckie
Tabela nr 16

Październik 2022

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	1	całodobowo	5,144
C12a	1	szczyt	1,032
		pozaszczyt	2,275
Ilość PPE	2	Zużycie energii	8,451

Wolumen - część II
Budynki Szpitala Ogólnego Wysokie Mazowieckie, w grupie taryfowej C11 i C12a.

Szpital Ogólny Wysokie Mazowieckie
Tabela nr 17

Listopad 2022

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie
	[szt]		energii elektrycznej
1	2	3	4
C11	1	całodobowo	5,185
C12a	1	szczyt	1,602
		pozaszczyt	1,977
Ilość PPE	2	Zużycie energii	8,764

Wolumen - część II
Budynki Szpitala Ogólnego Wysokie Mazowieckie, w grupie taryfowej C11 i C12a.

Szpital Ogólny Wysokie Mazowieckie
Tabela nr 18

Grudzień 2022

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	1	całodobowo	4,448
C12a	1	szczyt	1,748
		pozaszczyt	2,175
Ilość PPE	2	Zużycie energii	8,371

Wolumen - część II
Budynki Szpitala Ogólnego Wysokie Mazowieckie, w grupie taryfowej C11 i C12a.

Szpital Ogólny Wysokie Mazowieckie
Tabela nr 19

Styczeń 2023

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie
	[szt]		energii elektrycznej
1	2	3	4
C11	1	całodobowo	5,642
C12a	1	szczyt	1,7
		pozaszczyt	2,086
Ilość PPE	2	Zużycie energii	9,428

Wolumen - część II
Budynki Szpitala Ogólnego Wysokie Mazowieckie, w grupie taryfowej C11 i C12a.

Szpital Ogólny Wysokie Mazowieckie
Tabela nr 20

Luty 2023

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	1	całodobowo	5,019
C12a	1	szczyt	1,368
		pozaszczyt	1,707
Ilość PPE	2	Zużycie energii	8,094

Wolumen - część II
Budynki Szpitala Ogólnego Wysokie Mazowieckie, w grupie taryfowej C11 i C12a.

Szpital Ogólny Wysokie Mazowieckie
Tabela nr 21

Marzec 2023

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	1	całodobowo	4,216
C12a	1	szczyt	0,973
		pozaszczyt	2,078
Ilość PPE	2	Zużycie energii	7,267

Wolumen - część II
Budynki Szpitala Ogólnego Wysokie Mazowieckie, w grupie taryfowej C11 i C12a.

Szpital Ogólny Wysokie Mazowieckie

Tabela nr 22

Kwiecień

2023

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	1	całodobowo	4,537
C12a	1	szczyt	0,705
		pozaszczyt	1,880
Ilość PPE	2	Zużycie energii	7,122

Wolumen - część II
Budynki Szpitala Ogólnego Wysokie Mazowieckie, w grupie taryfowej C11 i C12a.

Szpital Ogólny Wysokie Mazowieckie
Tabela nr 23

Maj 2023

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	1	całodobowo	4,806
C12a	1	szczyt	0,612
		pozaszczyt	1,991
Ilość PPE	2	Zużycie energii	7,409

Wolumen - część II
Budynki Szpitala Ogólnego Wysokie Mazowieckie, w grupie taryfowej C11 i C12a.

Szpital Ogólny Wysokie Mazowieckie
Tabela nr 24

Czerwiec 2023

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	1	całodobowo	4,69
C12a	1	szczyt	0,455
		pozaszczyt	1,728
Ilość PPE	2	Zużycie energii	6,873

Wolumen - część II w okresie od 01.07.2021 do 30.06.2023
Budynki Szpitala Ogólnego Wysokie Mazowieckie, w grupie taryfowej C11 i C12a.

Szpital Ogólny Wysokie Mazowieckie
Tabela nr 25

1.VII.2021r. - 31.VI.2023r.

Taryfa	Ilość opłat handlowych w okresie 1.VII.2021r - 30.VI.2023r	Strefa	Planowane zużycie energii elektrycznej w okresie 1.VII.2021r - 30.VI.2023r
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	24	całodobowo	115,500
C12a	24	szczyt	24,254
		pozaszczyt	47,618
Ilość opłat handlowych	48	Zużycie energii	187,372

